



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Лазаревского района г. Сочи

354200 г. Сочи пос. Лазаревское ул. Калараш, 143а тел. 270-89-96

e-mail: ogpn\_11@mail.ru

телефон доверия: 8(861)268-64-40 ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

г. Сочи

(место составления акта)

« 29 » марта 20 21 г.

(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.

### АКТ ПРОВЕРКИ

отделением надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского  
района города Сочи юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 30

по адресу/адресам: Краснодарский край, г. Сочи, аул Хаджико, ул. Левобережная, 1Б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 30 от 04.03.2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, выездная/документарная)

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский  
сад № 97 г. Сочи ИНН 2318027167, ОГРН 1022302793941

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 с \_\_\_ ч. \_\_\_ мин. до \_\_\_ ч. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 с \_\_\_ ч. \_\_\_ мин. до \_\_\_ ч. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении  
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы  
Лазаревского района ОНД и ПР г. Сочи 354200 г. Сочи пос. Лазаревское ул. Калараш, 143а  
тел. 270-89-96 e-mail: ogpn\_11@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным  
лицом, проводившим проверку ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Баглаева Марина Батырбиевна 04.03.2021 г. в 10:00 ч.

(фамилия, имена, отчества в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Сочи по пожарному  
надзору – инспектор ОНД и ПР Лазаревского района ОНД и ПР г. Сочи УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Краснодарскому краю Золотухин Дмитрий Вячеславович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), производившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего такое свидетельство)



Подписи лиц, проводивших проверку



Инспектор ОНД и ПР Лазаревского  
района ОНД и ПР г. Сочи  
старший лейтенант внутренней службы  
Д.В. Золотухин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОБУ детский сад № 97 г. Сочи Баглаева Марина Батырбиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2021 г.

(ПОДПИСЬ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**об административном правонарушении**

«29» марта 2021 г.

г. Сочи

Я, государственный инспектор г. Сочи по пожарному надзору – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского района ОНД и ПР г. Сочи старший лейтенант внутренней службы Золотухин Д.В.

(должность, подразделение, звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 и 23.34 составил настоящий протокол в том, что

Баглаева Марина Батырбиевна

(фамилия, имя, отчество физического лица; полное наименование юридического лица)

17 декабря 1964 года уроженки а. Большой Кичмай Лазаревского р-на гор. Сочи Краснодарского края

(дата и место рождения физического лица; фамилия, имя, отчество законного представителя)

адрес регистрации Краснодарский край, г. Сочи, а. Хаджико, ул. Цамжапх, д. 31

(адрес прописки для физического лица; юридический адрес) телефон/факс

место работы Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 97 г. Сочи

(физического лица; законного представителя)

Должность Заведующая

(физического лица; законного представителя)

тел.

8-918-307-54-32

документ, подтверждающий полномочия законного представителя \_\_\_\_\_

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

документ, удостоверяющий личность паспорт 0309 № 334708, выдан Отделением управления по гор. Сочи УФМС России по Краснодарскому краю в Лазаревском районе 13 января 2010 года

серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

ОГРН, орган зарегистрировавший юридическое лицо \_\_\_\_\_

(серия, номер, дата регистрации) (зарегистрировавший орган)

сведения о привлечении к административной ответственности ранее не привлекалась

(дата привлечения)

В 12 ч. 00 мин. 29.03.2021 г. в зданиях, помещениях и на территории МДОБУ ДС № 97 г. Сочи по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, а. Хаджико, ул. Левобережная, 1Б

(указывается дата, время, место и адрес совершения правонарушения, законодательный и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

нарушила требования пожарной безопасности Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ № 1479); Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.); СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, а именно:

1. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п. 35 «в» постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее – ППР в РФ).
2. Самозакрывающиеся двери лестничных клеток и коридоров, зафиксированы в открытом положении (п. 27 «г» ППР в РФ).
3. Не у всех огнетушителей имеется раструб для распыления огнетушащих веществ (ст. 6, 105 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации).
4. Не проведено эксплуатационное испытание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре (п. 17 ППР в РФ).
5. В месте установки приёмно-контрольного прибора пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 ППР в РФ).
6. Допущено размещение на 1 этаже здания мебели и других предметов на пути эвакуации (п. 16 «ж» ППР в РФ).

(указывается существо правонарушения)

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Свидетелям разъяснены ответственность, права и обязанности, предусмотренные статьями 17.9, 25.6 и статья 51 Конституции РФ

1. Фамилия \_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_

адрес регистрации \_\_\_\_\_

(подпись)

1. Фамилия \_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_

адрес регистрации \_\_\_\_\_

(подпись)

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Нарушений в моем отношении нет

(объяснения и подпись физического лица, законного представителя, подпись)

**Постановление № 17/31/27**  
**по делу об административном правонарушении**

«30» марта 2021 года

пос. Лазаревское г. Сочи  
(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор г. Сочи по пожарному надзору – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского района ОНД и ПР г. Сочи УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю старший лейтенант внутренней службы Золотухин Д.В.

(должность, звание, Ф.И.О. государственного инспектора Госпожнадзора)

ОНД и ПР Лазаревского района г. Сочи, ул. Калараш 143-а г. Сочи

(адрес органа Госпожнадзора, где рассмотрено данное административное дело)

рассмотрев административный протокол № 31 от 29.03.2021 и материалы в отношении должностного лица заведующая Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 97 г. Сочи Баглаевой Марины Батырбиевны 17 декабря 1964 г.р. уроженки а. Большой Кичмай Лазаревского р-на гор. Сочи Краснодарского края, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, а. Хаджико, ул. Цамжапх, д. 31, т. 8-918-307-54-32

**УСТАНОВИЛ:**

должностное лицо заведующая Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 97 г. Сочи Баглаева Марина Батырбиевна 17 декабря 1964 г.р. уроженки а. Большой Кичмай Лазаревского р-на гор. Сочи Краснодарского края, зарегистрированное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, а. Хаджико, ул. Цамжапх, д. 31

(дата и место рождения физического лица; фамилия, имя, отчество законного представителя, наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, должность, место работы должностного лица; место жительства гражданина)

в 12 ч. 00 мин. 29.03.2021 г. в зданиях, помещениях и на территории МДОБУ ДС № 97 г. Сочи по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, а. Хаджико, ул. Левобережная, 1Б **нарушила требования пожарной безопасности** Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ № 1479); Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.); СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, а именно:

1. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п. 35 «в» постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее – ППР в РФ).

2. Самозакрывающиеся двери лестничных клеток и коридоров, зафиксированы в открытом положении (п. 27 «г» ППР в РФ).

3. Не у всех огнетушителей имеется раструб для распыления огнетушащих веществ (ст. 6, 105 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации).

4. Не проведено эксплуатационное испытание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре (п. 17 ППР в РФ).

5. В месте установки приёмно-контрольного прибора пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 ППР в РФ).

6. Допущено размещение на 1 этаже здания мебели и других предметов на пути эвакуации (п. 16 «ж» ППР в РФ).

(указывается дата, время, место и адрес совершения правонарушения, законодательный и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Согласно статье 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123 ФЗ) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Таким образом, вина должностного лица заведующая Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 97 г. Сочи Баглаева Марина Батырбиевна в совершении вменяемого административного правонарушения, выразившегося в бездействии (действии), отсутствии надлежащего и свое-

временного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, установлена и доказана.

При назначении административного наказания должностному лицу заведующая Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 97 г. Сочи Баглаевой Марине Батырбиевне учтены характер совершённого административного правонарушения, обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность, имущественное положение.

**На основании изложенного, руководствуясь** статьей 23.34; пунктом 1 части 1 статьи 29.9; частями 1, 3, 5 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **принимая во внимание раскаяние лица (п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ)**

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

### ПОСТАНОВИЛ:

**Признать: Баглаеву Марину Батырбиевну**

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

виновным (ой) в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4. частью 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде – \_\_\_\_\_

*предупреждение*

(указывается вид административного наказания: административный штраф, административное приостановление деятельности или предупреждение)

### Оплата административного штрафа производится на счёт:

Наименование получателя платежа:

УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, л/с 04181783880)

ИНН/КПП: 2309090290/231201001

Код ОКТМО: 03726000

Номер счета получателя платежа: 03100643000000011800

Кор.счет: №40102810945370000010

Банк получателя: Южное ГУ Банка России //УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар

БИК: 010349101

КБК: 177 1 16 01201 01 0004 140

Объявить Баглаевой М.Б.

(фамилия и инициалы законного представителя, физического лица)

что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления начальнику ОНД и ПР г. Сочи УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю или в Лазаревский районный суд

(указывается вышестоящий Государственный инспектор по пожарному надзору, арбитражный, городской (районный) суд)

Гражданке Баглаева М.Б. разъяснены требования статьи 32.1 Кодекса

(Ф.И.О., физического лица, законного представителя)

Российской Федерации об административных правонарушениях

со статьей 32.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ознакомлена

*М.Б. Баглаева*

*Трапезин*

(Ф.И.О., физического лица, законного представителя, подпись)



Подпись лица, вынесшего постановление \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(дата и подпись законного представителя; физического лица)

постановление получила \_\_\_\_\_

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(дата, N почтового отделения и N звязного письма)

Постановление об административном правонарушении вступило в законную силу

\_\_\_\_\_  
(дата)

Отметка об исполнении постановления

Постановление № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. исполнено \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указывается дата и номер финансового документа)  
Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8 (861) 268-64-40.





## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы г. Сочи  
Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Лазаревского района г. Сочи

ул. Калараш, 143а, г. Сочи, 354200  
Телефон: 270-89-96, Факс: 270-89-96 (код 862)  
Email: ogpn\_11@mail.ru

30.03.2021 № 488 -60.1-3-32  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заведующей Муниципальным  
дошкольным образовательным  
бюджетным учреждением детский  
сад № 97 г. Сочи

Баглаевой М.Б.

ул. Левобережная, д. 1Б,  
г. Сочи, 354200

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

«30» марта 2021 г.

г. Сочи

(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор г. Сочи по пожарному надзору – инспектор  
отделения надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского  
района ОНД и ПР г. Сочи УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю  
старший лейтенант внутренней службы Золотухин Д.В.

(должность, звание, Ф.И.О. государственного инспектора Госпожнадзора)

ОНД и ПР Лазаревского района ОНД и ПР г. Сочи, г. Сочи, ул. Калараш 143-а

(адрес органа Госпожнадзора, должностное лицо, которого рассмотрело данное административное дело)

**рассмотрев** постановление по делу об административном правонарушении  
№ 17/31/27 от 30.03.2021 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного  
лица Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  
детский сад № 97 г. Сочи Баглаевой Марины Батырбиевны, зарегистрированного  
по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, а. Хаджико, ул. Цамжапх, 31

(полное наименование и адрес юридического лица, ОГРН, орган зарегистрировавший юридическое лицо), тел./факс, законный представитель – подтверждающие документы) (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес регистрации,

должность (физического лица, место работы, телефон)

### Установил:

В 12 ч. 00 мин. 29.03.2021 г. в зданиях, помещениях и на территории МДОБУ ДС  
№ 97 г. Сочи по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, а. Хаджико,  
ул. Левобережная, 1Б

**нарушило требования пожарной безопасности:** Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ № 1479); Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.); СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, а именно:

1. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п. 35 «в» постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее – ППР в РФ).

2. Самозакрывающиеся двери лестничных клеток и коридоров, зафиксированы в открытом положении (п. 27 «г» ППР в РФ).

3. Не у всех огнетушителей имеется раструб для распыления огнетушащих веществ (ст. 6, 105 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации).

4. Не проведено эксплуатационное испытание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре (п. 17 ППР в РФ).

5. В месте установки приёмно-контрольного прибора пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 ППР в РФ).

6. Допущено размещение на 1 этаже здания мебели и других предметов на пути эвакуации (п. 16 «ж» ППР в РФ).

ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Причиной административного правонарушения является:**

Нарушение установленного противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 порядка содержания должностным лицом заведующей Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 97 г. Сочи Баглаевой Мариной Батырбиевной зданий, помещений и территории.

**Условиями, способствовавшими совершению правонарушения, являются:**

Отсутствие должного контроля со стороны должностного лица заведующей Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 97 г. Сочи Баглаевой Мариной Батырбиевной за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте детский сад № 97 по ул. Левобережная, 1Б, г. Сочи, что создало условия, способствовавшие совершению административных правонарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и законодательных актов, в

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

соответствии с которыми выносятся постановления)

**Вам необходимо:**


1. Принять исчерпывающие меры по устранению причин и условий,

способствовавших совершению административного правонарушения, а также устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.


В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Инспектор отделения



Д.В. Золотухин

Представление получил:

30.03.2021 Заведующий АХО №  


**ПРОТОКОЛ № 32**  
**об административном правонарушении**

«29» марта 2021 г.

г. Сочи

Я, государственный инспектор г. Сочи по пожарному надзору – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского района ОНД и ПР г. Сочи старший лейтенант внутренней службы Золотухин Д.В.

(должность, подразделение, звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 и 23.34 составил настоящий протокол в том, что  
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 97 г. Сочи

(фамилия, имя, отчество физического лица; полное наименование юридического лица)

Баглаева Марина Батырбиевна

(дата и место рождения физического лица; фамилия, имя, отчество законного представителя)

адрес регистрации Краснодарский край, г. Сочи, а. Хаджико, ул. Левобережная, 1 Б

(адрес прописки для физического лица; юридический адрес) телефон/факс

место работы Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 97 г. Сочи

(физического лица; законного представителя)

Должность Заведующая

тел. \_\_\_\_\_

8-918-307-54-32

(физического лица; законного представителя)

документ, подтверждающий полномочия законного представителя распоряжение № 172-р от 18.04.2000 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

документ, удостоверяющий личность паспорт 0309 № 334708, выдан Отделением управления по гор. Сочи УФМС России по Краснодарскому краю в Лазаревском районе 13 января 2010 года

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

ОГРН, орган зарегистрировавший юридическое лицо 1022302793941, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

(серия, номер, дата регистрации) (зарегистрировавший орган)

сведения о привлечении к административной ответственности ранее не привлекалось

(дата привлечения)

В 12 ч. 00 мин. 29.03.2021 г. в зданиях, помещениях и на территории МДОБУ ДС № 97 г. Сочи по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, а. Хаджико, ул. Левобережная, 1 Б

(указывается дата, время, место и адрес совершения правонарушения, законодательный и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

**нарушило требования пожарной безопасности** Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ № 1479); Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.); СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, **а именно:**

1. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п. 35 «в» постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее – ППР в РФ).
2. Самозакрывающиеся двери лестничных клеток и коридоров, зафиксированы в открытом положении (п. 27 «г» ППР в РФ).
3. Не у всех огнетушителей имеется раструб для распыления огнетушащих веществ (ст. 6, 105 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации).
4. Не проведено эксплуатационное испытание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре (п. 17 ППР в РФ).
5. В месте установки приёмно-контрольного прибора пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 ППР в РФ).
6. Допущено размещение на 1 этаже здания мебели и других предметов на пути эвакуации (п. 16 «ж» ППР в РФ).

(указывается существо правонарушения)

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Свидетелям разъяснены ответственность, права и обязанности, предусмотренные статьями 17.9, 25.6 и статья 51 Конституции РФ

1. Фамилия \_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_

адрес регистрации \_\_\_\_\_

(подпись)

1. Фамилия \_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_

адрес регистрации \_\_\_\_\_

(подпись)

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Нарушений нет Баглаева Марина Батырбиевна Золотухин Дмитрий Владимирович Васильев

(объяснения и подпись физического лица, законного представителя, подпись)

**Постановление № 17/32/28**  
**по делу об административном правонарушении**

«30» марта 2021 года

пос. Лазаревское г. Сочи  
(место рассмотрения дела)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Сочи по пожарному надзору – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского района ОНД и ПР г. Сочи УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю майор внутренней службы Никитин А.Ю.

(должность, звание, Ф.И.О. государственного инспектора Госпожнадзора)

ОНД и ПР Лазаревского района г. Сочи, ул. Калараш 143-а г. Сочи

(адрес органа Госпожнадзора, где рассмотрено данное административное дело)

рассмотрев административный протокол № 32 от 29.03.2021 и материалы в отношении Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 97 г. Сочи, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, а. Хаджико, ул. Левобережная, 1Б, ОГРН 1022302793941, ИНН 2318027167

**УСТАНОВИЛ:**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 97 г. Сочи, зарегистрированное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, а. Хаджико, ул. Левобережная, 1Б, ОГРН 1022302793941, ИНН 2318027167, законный представитель Баглаева Марина Батырбиевна

(дата и место рождения физического лица; фамилия, имя, отчество законного представителя, наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, должность, место работы должностного лица; место жительства гражданина)

В 12 ч. 00 мин. 29.03.2021 г. в зданиях, помещениях и на территории МДОБУ ДС № 97 г. Сочи по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, а. Хаджико, ул. Левобережная, 1Б нарушило требования пожарной безопасности: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ № 1479); Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.); СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, а именно:

1. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п. 35 «в» постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее – ППР в РФ).

2. Самозакрывающиеся двери лестничных клеток и коридоров, зафиксированы в открытом положении (п. 27 «г» ППР в РФ).

3. Не у всех огнетушителей имеется растроб для распыления огнетушащих веществ (ст. 6, 105 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации).

4. Не проведено эксплуатационное испытание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре (п. 17 ППР в РФ).

5. В месте установки приёмно-контрольного прибора пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 ППР в РФ).

6. Допущено размещение на 1 этаже здания мебели и других предметов на пути эвакуации (п. 16 «ж» ППР в РФ).

(указывается дата, время, место и адрес совершения правонарушения, законодательный и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Согласно статье 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123 ФЗ) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Таким образом, вина юридического лица Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 97 г. Сочи в совершении вменяемого административного правонарушения, вызвавшегося в бездействии (действии), отсутствии надлежащего и своевременного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, установлена и доказана.

При назначении административного наказания юридическому лицу Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению детский сад №

97 г. Сочи учтены характер совершённого административного правонарушения, обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность, имущественное положение.

**На основании изложенного, руководствуясь** статьей 23.34; пунктом 1 части 1 статьи 29.9; частями 1, 3, 5 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **принимая во внимание раскаяние лица (п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ)**

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

### ПОСТАНОВИЛ:

**Признать: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 97 г. Сочи**

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

виновным (ой) в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4. частью 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде — \_\_\_\_\_

*предупреждение*

(указывается вид административного наказания: административный штраф, административное приостановление деятельности или предупреждение)

### Оплата административного штрафа производится на счет:

Наименование получателя платежа:

УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, л/с 04181783880)

ИНН/КПП: 2309090290/231201001

Код ОКТМО: 03726000

Номер счета получателя платежа: 03100643000000011800

Кор.счет: №40102810945370000010

Банк получателя: Южное ГУ Банка России //УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар

БИК: 010349101

КБК: 177 1 16 01201 01 0004 140

Объявить Баглаевой М.Б.

(фамилия и инициалы законного представителя, физического лица)

что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления начальнику ОНД и ПР г. Сочи УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю или в Лазаревский районный суд

(указывается вышестоящий Государственный инспектор по пожарному надзору, арбитражный, городской (районный) суд)

Гражданке Баглаевой М.Б. разъяснены требования статьи 32.1 Кодекса

(Ф.И.О., физического лица, законного представителя)

Российской Федерации об административных правонарушениях

со статьей 32.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ознакомлена

*Баглаева М.Б.*

(Ф.И.О., физического лица, законного представителя, подпись)

Подпись лица, вынесшего постановление \_\_\_\_\_

постановление получила \_\_\_\_\_

*30.03.2021*

(дата и подпись законного представителя, физического лица)

М.П.

Копия постановления направлена

---

(дата, № почтового отделения и № звонкового письма)

Постановление об административном правонарушении вступило в законную силу

---

(дата)

Отметка об исполнении постановления

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. исполнено \_\_\_\_\_

---

(указывается дата и номер финансового документа)  
Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8 (861)268-64-40.





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы г. Сочи  
Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Лазаревского района г. Сочи

ул. Калараш, 143а, г. Сочи, 354200  
Телефон: 270-89-96, Факс: 270-89-96 (код 862)  
Email: ogprn\_11@mail.ru

30.03.2021 № 157 -60.1-3-32  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Муниципальному дошкольному  
образовательному бюджетному  
учреждению детский сад № 97  
г. Сочи

ул. Левобережная, д. 1Б,  
г. Сочи, 354200

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

«30» марта 2021 г.

г. Сочи

(место рассмотрения дела)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Сочи по пожарному надзору – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского района ОНД и ПР г. Сочи УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю майор внутренней службы Никитин А.Ю.

(должность, звание, Ф.И.О. государственного инспектора Госпожнадзора)

ОНД и ПР Лазаревского района ОНД и ПР г. Сочи, г. Сочи, ул. Калараш 143-а

(адрес органа Госпожнадзора, должностное лицо, которого рассматривало данное административное дело)

**рассмотрев** постановление по делу об административном правонарушении № 17/32/28 от 30.03.2021 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 97 г. Сочи, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, а. Хаджико, ул. Левобережная, 1Б, ОГРН 1022302793941, ИНН 2318027167

(полное наименование и адрес юридического лица, ОГРН, орган зарегистрировавший юридическое лицо), тел./факс, законный представитель – подтверждающие документы) (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес регистрации, должность физического лица, место работы, телефон)

### Установил:

В 12 ч. 00 мин. 29.03.2021 г. в зданиях, помещениях и на территории МДОБУ ДС № 97 г. Сочи по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, а. Хаджико, ул. Левобережная, 1Б

**нарушило требования пожарной безопасности:** Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ № 1479); Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.); СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, а именно:

1. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п. 35 «в» постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее – ППР в РФ).

2. Самозакрывающиеся двери лестничных клеток и коридоров, зафиксированы в открытом положении (п. 27 «г» ППР в РФ).

3. Не у всех огнетушителей имеется раструб для распыления огнетушащих веществ (ст. 6, 105 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации).

4. Не проведено эксплуатационное испытание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре (п. 17 ППР в РФ).

5. В месте установки приёмно-контрольного прибора пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 ППР в РФ).

6. Допущено размещение на 1 этаже здания мебели и других предметов на пути эвакуации (п. 16 «ж» ППР в РФ).

ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

#### **Причиной административного правонарушения является:**

Нарушение установленного противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 порядка содержания эксплуатируемых юридическим лицом Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 97 г. Сочи зданий, помещений и территории.

#### **Условиями, способствовавшими совершению правонарушения, являются:**

Отсутствие должного контроля со стороны юридического лица Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 97 г. Сочи за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте детский сад № 97 по ул. Левобережная, 1Б, г. Сочи, что создало условия, способствовавшие совершению административных правонарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и законодательных актов, в

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

соответствии с которыми выносятся постановления)

**Вам необходимо:**

1. Принять исчерпывающие меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а так же устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

**В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.**

**В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.**

Начальник отделения



А.Ю. Никитин

Представление получил:

30.03.2021

Заведующий МДОБУ № 97  
Ирина Башмакова